

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

23 вересня 2005 р. № 341-І

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

17 квітня 2017 р. № 0190-І

ІНСТРУКЦІЯ № 5

з пожежної безпеки в майстернях механічних, слюсарних та ін.

1. Загальні положення

Механічні, слюсарні майстерні і майстерні з ремонту електрообладнання і т. п. Відносяться до об'єктів підвищеної пожежної безпеки в силу своїх специфічних особливостей, умов виконання робіт, наявність спеціальних технологій, насиченості приміщень агрегатами і машинами підвищеної безпеки.

2. Робітники майстерень зобов'язані

2.1. Добре знати особливості свого виробництва або виконуваних робіт, основні причини можливого виникнення пожеж і постійно враховувати їх при повсякденній діяльності.

2.2. Перед початком поточного робочого дня перевірити справність закріпленого за робітником обладнання. Про всі виявлені несправності негайно повідомляти керівника робіт і добиватись ремонту обладнання.

2.3. Кожного дня проводити прибирання робочого місця від відходів виробництва, промаслених ганчірок, там, де вони використовуються.

2.4. Не допускати перегріву працюючих механізмів, верстатів, приладів і окремих вузлів в них. В разі виявлення перегрівів провести відключення обладнання від джерел живлення і дочекатись їх охолодження. При постійних перегрівках обладнання повідомити керівника. Температура нагріву механізмів і обладнання не повинна перевищувати 60°C.

2.5. Систематично в ході роботи з електроприладами та апаратами підвищеної безпеки проводити заміри їх параметрів стану з використанням приладів в іскробезпечному виконанні.

2.6. Своєчасно проводити поточний, профілактичний та капітальний ремонт обладнання згідно з затвердженим графіком. Про порушення графіків ремонту доповісти керівнику і вимагати всіма доступними і правомірними діями його проведення.

3. Забороняється

3.1. Працювати на несправному обладнанні і несправним інструментом, а також на обладнанні, яке не пройшло профілактичного ремонту та огляду.

3.2. Працювати на станках, агрегатах та ін., не закріплених за робітниками, дозволяти стороннім працювати на обладнанні без письмового дозволу керівника робіт.

3.3. Користуватися саморобними запобіжниками (жучками), використовувати обладнання, апаратуру, прилади не по їх прямому призначенню.

3.4. Користуватись подовжувачами, переносними лампами і розетками, якщо шнури, кабелі, проводи перешкоджають проходкам та виходам.

4. Дії при пожежі

4.1. негайно повідомити про пожежу, загорання по тел. 101 або 22-52-05, повідомити адресу місця пожежі, своє прізвище.

4.2. Повідомити особисто або через других робітників (співробітників) що трапилось свого керівника, відділ охорони праці.

4.3. Вжити заходи щодо евакуації майна, гасіння пожежі, загорання первинними засобами пожежогасіння, а при неможливості виконання вказаних дій, вийти із приміщення.

4.4. Організувати зустріч пожежних підрозділів.

4.5. Діяти відповідно до розпорядження свого керівника або особи, яка керує гасінням пожежі.

5. Обов'язки особи яка відповідає за пожежну безпеку майстерні

5.1. Здійснювати контроль за дотриманням всіма робітниками норм і правил пожежної безпеки, про виявлені порушення доповідати своєму керівнику.

5.2. По закінченні роботи здійснити перевірку приміщень на предмет виявлення можливостей виникнення загорання (пожежі) в неробочий час.

5.3. При залишенні робочого місця раніше інших робітників, призначити із їх числа відповідального за виконання даних заходів.

6. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення, в залежності від ступеня вини і тяжкості наслідків пожежі і других порушень правил пожежної безпеки притягується до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності, а в випадках, передбачених законодавством – до кримінальної відповідальності.

7. Первинні засоби пожежогасіння

Вогнегасники _____ шт. розташовані _____

Ящики з піском розташовані _____

Ємність з водою розташовані _____

Пожежні крани (гідранти) розташовані _____

Відповідальний за протипожежну безпеку майстерні _____

Інструкцію розробив:

Провідний фахівець ОП
з пожежної безпеки

О.М. Рудоменко

Погоджено:

Проректор з АГР
Начальник відділу ОП

А.М. ПоложіЙ
Ю.М. Тараненко