

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор СумДУ
_____ Василь КАРПУША
(Введено в дію наказом №0758-I
від 14 листопада 2022 р.)

ІНСТРУКЦІЯ № 4
з пожежної безпеки в приміщеннях гаражів

(Версія 04)

(Базова версія 01 затверджена наказом ректора від 23 вересня 2005 р. № 341-I)

1 Загальні положення

1.1 Приміщення гаражів (далі – приміщення) належать до приміщень підвищеної пожежонебезпеки.

1.2 Інструкція застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству, нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів.

1.3 За організацію ознайомлення з інструкцією працівниками відповідає старший механік або інша особа, призначена відповідним розпорядчим документом.

1.4 При розгляді нижчезазначених вимог з пожежної безпеки в приміщеннях, необхідно враховувати вимоги інструкції “Про заходи пожежної безпеки в Сумському державному університеті (протипожежний режим)” в частині утримання шляхів евакуації, порядку використання побутових нагрівальних приладів, порядку проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт та застосування відкритого вогню, правил проїзду та стоянки транспортних засобів, порядку відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі, огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи, порядку організації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, дій у разі виникнення пожежі та інших, які є характерними щодо діяльності автосподарства.

1.5 За невиконання вимог інструкції до порушників можуть вживатись заходи дисциплінарного впливу, вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства України.

1.6 Інструкція розміщується в електронному Реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності Університету, що є складовою його офіційного сайту.

2 Загальні вимоги

2.1 Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті та своєчасно очищатися від горючого сміття.

2.2 У приміщеннях на видних місцях біля телефонних апаратів повинні бути таблички з номерами телефонів 101 або 22-52-05 для виклику пожежної охорони в разі виникнення пожежі, а також особи, відповідальної за протипожежний стан приміщень.

МОН України	ІНСТРУКЦІЯ № 4 з пожежної безпеки в приміщеннях гаражів	Стор. 2
СумДУ		Версія 04

2.3 Забороняється використовувати приміщення не за призначенням.

2.4 Куріння в приміщеннях забороняється.

2.5 Приміщення повинні бути обладнаними відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

2.6 Приміщення слід забезпечити буксирними тросами і штангами з розрахунку не менш як 1 трос (штанга) на 10 одиниць колісних транспортних засобів (далі – КТЗ).

2.7 У приміщенні відстань між боковими бортами КТЗ і стіною (колоною) повинна бути не меншою, як 0,8 м.

2.8 Опалювання приміщень повинно бути пароповітряним або водяним.

2.9 Для кожного приміщення повинні розроблятися схеми розміщення КТЗ.

2.10 Розлиті масла і пальне повинні негайно видалятися з приміщення за допомогою піску або опилок (тирси) у спеціальні металеві ящики.

2.11 У приміщеннях не допускається:

- захаращувати ворота і проїзди;
- проводити будь-які ремонтні роботи КТЗ чи їх агрегатів;
- тримати КТЗ з відкритими горловинами паливних баків та наявністю витікання пального і мастила;
- заправляти КТЗ паливом і зливати з них пальне;
- зберігати мастила і пальне, які повинні зберігатися в установлених місцях;
- заряджати акумулятори безпосередньо на КТЗ;
- підігрівати двигуни, трубопроводи відкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами тощо), користуватись відкритими джерелами вогню для освітлення;
- залишати КТЗ з увімкненим запалюванням;
- ставити на зберігання КТЗ з несправною електропроводкою та гальмовою системою.

Інструкцію розробив:

Начальник відділу охорони праці

Олег КОМІСАР

ПОГОДЖЕНО:

Радник ректора

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Проректор з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення

Богдан БОЙКО

В.о. юридичного відділу

Наталія ЗАЇКА