

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

23 вересня 2005 р. № 341-І

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

17 квітня 2017 р. № 0190-І

ІНСТРУКЦІЯ № 6
з пожежної безпеки для лабораторій

1. Загальні положення

1.1. Лабораторні приміщення призначені для проведення в них дослідів і інших робіт, пов'язаних з використанням спеціального обладнання і матеріалів підвищеної пожежної безпеки.

1.2. На кожне лабораторне приміщення керівником розробляється технічний паспорт, затверджений керівником установи, який передбачає освітленість приміщення та обладнання, відповідно характеру робіт, що проводяться в лабораторії.

1.3. Схема розташування обладнання і матеріалів, використовуваних для роботи, оформляється наочно або зберігається в окремій папці в місці, доступному кожному співробітнику.

2. Співробітники лабораторії зобов'язані:

2.1. Всі приміщення повинні своєчасно звільнятися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватись в чистоті.

2.2. Використовувати обладнання, що є в лабораторії, тільки по прямому його призначенню.

2.3. До прибуття в приміщення перевірити справність приладів, апаратів джерел електрозабезпечення. В разі виявлення несправності негайно повідомити керівника або коменданта споруди і діяти відповідно до їх розпоряджень.

2.4. При проведенні дослідів і робіт із застосуванням ЛЗР і ГР, джерел енергії і механізмів підвищеної небезпеки суворо керуватися технічними умовами проведення робіт, експериментів, розробленими керівниками або провідним, старшим науковим співробітником.

2.5. По закінченні роботи ретельно оглянути всі приміщення, закрити вікна, знеструмити всі електричні прилади і освітлювальні прилади та закрити приміщення і здати черговому під охорону.

2.6. Знати місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

3. У приміщеннях забороняється:

- 3.1. Захаращувати евакуаційні виходи із приміщень особистими речами, меблями, устаткуванням та іншими предметами.
- 3.2. Користуватись саморобними електронагрівальними пристроями, а також електрочайниками, кип'ятильниками тощо в необладнаних для цього місцях.
- 3.3. Користуватись відкритими джерелами вогню.
- 3.4. Використовувати, для оздоблення приміщення легкозаймисті, синтетичні та інші матеріали, які під час горіння виділяють токсичні речовини.
- 3.5. Палити в приміщеннях.
- 3.6. Зберігати в лабораторії ЛЗР і ГР в кількості вищою за добову норму зберігання.

4. Дії в разі виникнення пожежі

- 4.1. Негайно повідомити про пожежу в пожежну охорону по телефону – 101 або 22-52-05, а також керівний склад університету.
- 4.2. Вжити заходи до евакуації людей, майна, гасіння пожежі первинними засобами гасіння, а при неможливості виконати викладені дії - вийти із приміщення, щільно закрити двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника, коменданта чи іншої керівної особи.
- 4.3. Повідомити адміністрацію університету, коменданта споруди, відділ охорони праці та пожежної охорони про виникнення пожежі.
- 4.4. Перед тим як приступити до гасіння пожежі знеструмити всі прилади і обладнання, вентиляцію, винести з приміщення всі судини з ЛЗР і ГР, а також балони із стислими газами.

5. Обов'язки відповідального за пожежну безпеку в приміщеннях

- 5.1. Особисто перевірити приміщення лабораторії при відкриванні і закритті з метою виявлення порушень правил пожежної безпеки.
- 5.2. Здійснювати контроль за дотриманням всіма робітниками та студентами норм і правил пожежної безпеки, про виявлені порушення доповідати своєму керівникові.
- 5.3. По закінченні роботи здійснити перевірку приміщення на предмет виявлення можливостей виникнення загорання (пожежі) в неробочий час.
- 5.4. При залишенні робочого місця раніше інших робітників, призначити із їх числа відповідального за виконання даних заходів.

6. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Особи, відповідальні за пожежну безпеку в лабораторії, в залежності від ступеня вини і тяжкості наслідків пожежі і других порушень правил пожежної безпеки притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності, а в випадках, передбачених законодавством – до кримінальної відповідальності.

7. Первинні засоби пожежогасіння

Вогнегасники _____ розташовані _____

Ящики з піском розташовані _____

Внутрішні пожежні крани розташовані _____

Відповідальний за протипожежний стан приміщення № _____

(ПІБ)

Інструкцію розробив:

Провідний фахівець ОП

з пожежної безпеки

О.М. Рудоменко

Погоджено:

Проректор з АГР

Начальник відділу ОП

А.М. Положій

Ю.М. Тараненко