

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Сумський державний університет**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор СумДУ

\_\_\_\_\_ Василь КАРПУША

(Введено в дію наказом № 0360-I  
від 30 червня 2022 р.)

**ІНСТРУКЦІЯ № 2**

**з пожежної безпеки для приміщень бібліотек, архівів,  
сховищ, музеїв, виставок**

(Версія 04)

(Базова версія 01 затверджена наказом ректора від 23 вересня 2005 р. № 341-I)

**1 Загальні положення**

1.1 Приміщення бібліотек, архівів, сховищ, музеїв, виставок (далі – приміщення) належать до приміщень підвищеної пожежонебезпеки.

1.2 Приміщення повинні використовуватись співробітниками для виконання в них своїх посадових обов'язків/функцій, не пов'язаних з експериментальними та технічними роботами.

1.3 Інструкція застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству, нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів.

1.4 За організацію ознайомлення з інструкцією працівниками, орендарями та здобувачами освіти університету відповідають керівники структурних підрозділів.

1.5 При розгляді нижчезазначених вимог з пожежної безпеки в приміщеннях, необхідно враховувати вимоги інструкції “Про заходи пожежної безпеки в Сумському державному університеті (протипожежний режим)” в частині утримання шляхів евакуації, порядку використання побутових нагрівальних приладів, огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи, порядку організації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, дій у разі виникнення пожежі.

1.6 За невиконання вимог інструкції до порушників можуть вживатись заходи дисциплінарного впливу, вони можуть бути притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства України.

1.7 Інструкція розміщується в електронному Реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності Університету, що є складовою його офіційного сайту.

|             |                                                                                              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | ІНСТРУКЦІЯ № 2 з пожежної безпеки для приміщень бібліотек, архівів, сховищ, музеїв, виставок | Стор. 2   |
| СумДУ       |                                                                                              | Версія 04 |

## 2 Загальні вимоги

2.1 Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті та своєчасно очищатися від горючого сміття.

2.2 У приміщеннях на видних місцях біля телефонних апаратів повинні бути таблички з номерами телефонів 101 або 22-52-05 для виклику пожежної охорони в разі виникнення пожежі, а також особи, відповідальної за протипожежний стан приміщень.

2.3 Двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися, як правило, у напрямку виходу людей із приміщення.

2.4 Забороняється використовувати приміщення не за призначенням.

2.5 Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб повинні кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2.

2.6 Куріння в приміщеннях забороняється.

2.7 Влаштування безшумної підлоги та звукоізоляції із застосуванням синтетичних матеріалів допускається тільки за умови використання нетоксичних матеріалів на негорючій основі та узгодження їх застосування з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

2.8 Усі легкозаймисті експонати слід розміщувати у вітринах із непошкодженим склом.

2.9 Стелажі у сховищах повинні виготовлятися із негорючих матеріалів. Стелажі, вітрини та стенди, які виконані із горючих матеріалів, повинні оброблятися вогнезахисною речовиною, якщо це допускається за умови зберігання експонатів.

2.10 Кожне приміщення повинно мати план евакуації на випадок виникнення пожежі та інструкцію про порядок дій під час пожежі, а у музеях, галереях, виставкових залах на додаток до плану евакуації людей повинен бути опрацьований план евакуації експонатів та інших цінностей на випадок пожежі.

2.11 У приміщеннях сховищ розміщення силових та освітлювальних розподільчих пристроїв не допускається.

2.12 У приміщеннях сховищ проходи облаштовуються постійним штучним освітленням. Вмикання освітлення здійснюється пусковою арматурою, яка розташовується при вході в приміщення.

2.13 Виходи з приміщень, проходи, шляхи евакуації облаштовуються системами аварійного освітлення. Системи аварійного освітлення повинні зберігати працездатність в разі відключення центрального електропостачання.

|             |                                                                                                 |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | ІНСТРУКЦІЯ № 2 з пожежної безпеки для приміщень бібліотек, архівів,<br>сховищ, музеїв, виставок | Стор. 3   |
| СумДУ       |                                                                                                 | Версія 04 |

2.14 Працівники щодня перед вмиканням електрообладнання в приміщеннях повинні візуально перевірити наявність та справність заземлювальних мереж.

2.15 Читальні зали в бібліотеках повинні забезпечувати комфортні і безпечні умови перебування в них і безперешкодну евакуацію у випадку пожежної або іншої небезпеки.

Інструкцію розробив:

Начальник відділу охорони праці

Олег КОМІСАР

ПОГОДЖЕНО:

Радник ректора

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Проректор з інфраструктурного  
розвитку та ресурсного забезпечення

Богдан БОЙКО

В.о. юридичного відділу

Наталія ЗАЇКА